

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	Via G. Mameli, 53/55, 20852 Villasanta (MB), Italy GM International S.R.L.	
製造者	Via G. Mameli, 53/55, 20852 Villasanta (MB), Italy GM International S.R.L.	
品名	絶縁バリヤ (温度計用)	
型式の名称	D 5 0 7 2 S	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a) (非危険場所設置)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II C	
防爆記号	[E x i a] II C	
適用基準	工場電気設備防爆指針 (国際整合技術指針) JN1OSH-TR-46-1 及び 6:2015 ルーチン試験 (QAR) 適用	
定 格	<p>本安回路</p> <p>端子 7、8、9 及び 10 間 回路</p> <p>最大電圧 7.2 V</p> <p>最大電流 23 mA</p> <p>最大電力 0.040 W</p> <p>許容キャパシタンス 13.5 μF</p> <p>許容インダクタンス 67.2 mH</p> <p>許容電圧 12.8 V</p> <p>許容電流 28.7 mA</p> <p>内部キャパシタンス 無視できる値</p> <p>内部インダクタンス 無視できる値</p> <p>非本安回路</p> <p>許容電圧 AC 250 V 50/60 Hz, DC 250 V</p> <p>周囲温度 -40°C ~ +70°C</p>	
使用条件	過電圧カテゴリ I / II / III の環境に設置して使用すること。	
型式検定合格番号	第 TC22270X 号	
	有効期間	型式検定者の所属及び氏名
	2020年10月10日から 2023年10月 9日まで	試験認証部 佐藤 英徳
	2023年10月10日から 2026年10月 9日まで	試験認証部 佐藤 英徳
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2017年10月10日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長